

Skandi-Bo ID 85 Brandglasvægge og døre
(brandklasse: E30, EW30, EI30, E60, EW60 og EI60)**Brand glasvægge: (brandklassificering iht. brandplaner)**

Skandi-Bo ID85 Brand Væg profil system leveres i en præfabrikeret rammeløsning med skyggenot og hjørnesamlinger der er samlet på gering. Maksimal profilbredde 30mm. og maksimal profil dybde 85mm. Skandi-Bo ID85 Brand systemet skal kunne leveres med glasrammedør og trædør i alukarm. Alle døre leveres med hængsler placeret således der senere kan ske udskiftning til træ eller glasrammedør. Profil systemet leveres i pulverlakeret iht. GSB AL631 vejrlig/miljøklasse "GSB Countryside" i RAL farve eller eloxeret udførelse.

Profiler skal kunne leveres med dørkarme i samme design som øvrige profiler, samt være forberedt til 2 glas løsning. Endvidere skal der være mulighed for tilsætningsprofiler, så der kan opnås en profil dybde på hhv. 120, 130 og 155 mm.

Aluminiumssystemet skal kunne leveres som uklassificeret og med samme profildesign være brandgodkendt i følgende brandklasser: E30, EW30, EI30, E60, EW60 og EI60. Desuden skal aluminiumssystemet kunne leveres i samme brandklasser, som rammeløs fuldglasløsning dvs. uden vertikale profiler mellem glasfelter, dette gælder også for hjørne løsninger.

Mål kontrolleres af entreprenøren på pladsen.

Mål på tegning er alene vejledende.

Skandi-Bo ID85 Brand Døre:

Døre skal kunne leveres som uklassificeret og med samme profildesign være brandgodkendt i følgende brandklasser: E30, EW30, EI30, E60, EW60 og EI60.

Glasrammedør i brandadskillelser:

Der leveres glasrammedøre i aluminium med profil dimension på max. 70 x 76 mm. Størrelser iht. dørskema. Dørlukkeren inkl. glideskinne skal være testet og afprøvet indbygget (usynligt) i dørrammen og overkarmen. Døre monteres med bund lydtætning eller leveres med mulighed for eftermontering af bund lydtætning.

Træpladedøre:

Træpladedøre leveres i alukarm med samme profil som til glasrammedøre. størrelser iht. dørskema. Fribredde/lysningsmål skal udføres iht. gældende bygningsreglement. Døre monteres med bund lydtætning eller leveres med mulighed for eftermontering af bund lydtætning.

Glasskydedør i brandadskillelser:

Der leveres glasskydedøre i aluminium med rammeprofil dimension på max. 70 x 76 mm. Størrelser iht. dørskema. Skydedøren skal være godkendt til indbygning i en glasvæg, med godkendt brandlabyrint mellem fast glas og den skydende ramme. Køreskinne skal kunne indgå som en del af partiet og skydedørspartiet skal kunne leveres som manuel og/eller med testet og godkendt automatik.

Beslåning mm.:

Beslåning i.h.t. tegninger.

Hængslerne leveres i slebet rustfrit stål, nedfældet i karmprofilet og med kugleleje ring. Minimum 3 hængsler pr. dørblad, på helglasdøre dog 2 stk., i øvrigt iht. leverandørens anvisninger.

Greb, rosetter og slutblik leveres i rustfrit stål og skal ikke malerbehandles.

Bundskinner i døre udføres under andet arbejde (gulventreprisen) hvor der sker belægningsskift i gulvbelægning.

Låse:

Døre monteres med låse iht. dør og beslagskema.

Glasrammedøre monteres med smal profil låse.

El-ledninger til magnet / el-låse føres skjult via armeret karmoverførelse i dørkarmens hængselside i aluminiumprofilet herfra til dørbladet ca. 500 mm fra gulvet. Ledninger fra karmoverførsel til el installation og eller tastatur henhører el-arbejde.

Glas:

Opbygges og leveres iht. elementernes krav til lyd og brand i projekt materialet.

Hærdet eller lamineret personsikkerhedsglas. iht. DS/INF 119.

Brandglas leveres iht. elementernes brandgodkendelse.

Udførelse:

Skandi-Bo udarbejder produktionstegninger visende alle profiler, sammenbygninger og montagetilslutninger til godkendelse af rådgiver inden produktion.

Glasvægge præfabrikeres af leverandøren og monteres som elementer iht. tegning efter projekt materialet. Montering af glasvægge og døre skal ske i lod og vinkelret til centerlinier og efter leverandørens montagevejledning.